

# Základní informace o přístupnosti

**Název úřadu/instituce:** *Vězeňská služba ČR, Kynšperk nad Ohří*

**Adresa:** *Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří  
budova správy věznice (objekt č. 002)*

**Kontaktní telefon:** *+420 352 306 100*

**E-mail:** *[e-podatelna@grvs.justice.cz](mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz)*

**Internetová stránka:** *<https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-kynšperk-nad-ohri>*

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

*2 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí na parkovišti před objektem*

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) *zastávka „Kynšperk nad Ohří, Kolová“ (400 m od hlavního vstupu do objektu a areálu věznice), hromadná veřejná doprava: autobus – linka č. 481520 (trasa Kynšperk nad Ohří – Kynšperk nad Ohří, Kolová)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO  
*1 vyrovnávací stupeň o výšce 10 cm a šířce x 450 cm*
- rampa: NE

- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO – ve výšce 140 cm
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO – ve výšce 140 cm
- jiné: prostor hlavního vstupu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 160 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – šířka křídel 80 cm + 80 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### **Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):**

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není zajištěn.

## **3) Pohyb po objektu**

Objekt má více podlaží: ANO

*Jedná se o budovu o 8 podlažích - 2 podzemní (PP) a 6 nadzemní (NP). Místnosti pro návštěvy vedení a správy věznice jsou situovány v 1., 2., 3., 4. a 5. NP.*

V budově se nachází schodiště: ANO

### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

### **Výtah:**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

*Výtah propojuje všechna podlaží vyjma 2. PP a 6. NP.*

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO – 220 cm x 470 cm
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: ANO – ve výšce 120 cm
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
  - dotykový displej: NE
  - zrcadlo: ANO
  - sklopné sedátko: NE
  - madlo: ANO
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: NE
  - indukční smyčka se symbolem: NE
  - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

#### **4) Vybavení vnitřních prostor**

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

*Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

*Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

### **Klientská zóna:**

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### **Vyvolávací systém:**

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

### **Hygienické zázemí**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO – 800 cm od hlavního vchodu

Přístupná toaleta je:

- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: NE – 90 cm x 140 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: NE – šířka 60 cm

Dveře se otevírají ven: NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 40 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: NE
- velké umyvadlo: NE
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE