

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Kynšperk nad Ohří*

Adresa: *Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří
objekt pro návštěvy vězňů 1 (objekt č. 003)*

Kontaktní telefon: *+420 352 306 100*

E-mail: [*e-podatelna@grvs.justice.cz*](mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz)

Internetová stránka: [*https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-kynšperk-nad-ohri*](https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-kynšperk-nad-ohri)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

2 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí na parkovišti před objektem hlavního vstupu do areálu věznice

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) zastávka „Kynšperk nad Ohří, Kolová“ (400 m od objektu hlavního vstupu do areálu věznice), hromadná veřejná doprava: autobus – linka č. 481520 (trasa Kynšperk nad Ohří – Kynšperk nad Ohří, Kolová)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE

- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: přístup do objektu je vymezen hlavním vstupem do areálu věznice, kde se nachází 1 vyrovnávací stupeň (výška 10 cm a šířka 450 cm), zvonek (ve výšce 140 cm) a interkom pro přivolání strážní služby (ve výšce 140 cm). Prostor hlavního vstupu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště. Alternativní bezbariérový přístup do objektu je řešen vjezdem do střežené části věznice, kde se nachází zvonek a interkom (ve výšce 140 cm) pro přivolání strážní služby. Prostor vjezdu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – 2x dveře o šířce 160 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – šířka křídel 80 cm + 80 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není zajištěn.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Jedná se o budovu o 3 podlažích - 1 podzemní (PP) a 2 nadzemní (NP). Místnosti pro standardní návštěvy vězňů jsou situovány v 1. NP a ve 2. NP.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovňovací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Bezbariérové WC je situováno v 1. NP v prostoru za vstupem do objektu.

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: ANO – 190 cm x 270 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO – šířka 90 cm

Dveře se otevírají ven: NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 60 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE