

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň*

Adresa: *Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň*
komplex objektů věznice – administrativní část

Kontaktní telefon: *+420 377 660 111*

E-mail: [*e-podatelna@grvs.justice.cz*](mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz)

Internetová stránka: [*https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-plzen*](https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-plzen)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

- a) 1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází na parkovišti před areálem věznice (20 m od hlavního vstupu / vjezdu do věznice)*
- b) 8 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí na parkovišti věznice (200 m od hlavního vstupu / vjezdu do věznice)*

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) zastávka „Věznice Bory“, ulice Klatovská třída (75 m od hlavního vstupu do věznice), MHD: autobus – linky č. 21, 39, N4*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO

počet schodů 5, výška stupně 17 cm, nášlap 30 cm, jednostranné zábradlí, madlo ve výšce 90 cm.

- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: přístup do objektu je vymezen hlavním vstupem do areálu věznice, kde se nachází 1 vyrovnávací stupeň před vstupními dveřmi (výška 14 cm, šířka 90 cm, nášlap 32 cm) a 3 stupně za vstupními dveřmi (výška 17 cm, šířka 110 cm, nášlap 30 cm). Před vstupem se nachází zvonek pro přivolání strážní služby (ve výšce 130 cm). Jako bezbariérový přístup lze využít hlavní vjezd do areálu věznice přes motorovou bránu, kde je situován interkom (ve výšce 125 cm). Prostory hlavního vstupu a hlavního vjezdu jsou monitorovány kamerami s výstupy na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 180 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – šířka křídel 90 cm + 90 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není zajištěn.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Jedná se o budovu o 4 podlažích – 1 podzemní (PP) a 3 nadzemní (NP). Místnosti pro návštěvy vedení a správy věznice jsou situovány ve všech podlažích.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

Výtah propojuje pouze 1. PP, 1. NP a 3. NP.

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: ANO
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO – výška 120 cm
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – výška 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: NE
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: NE
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO

Dřevěná rampa o šířce 110 cm, sklon 8 %, bez zábradlí.

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE