

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Praha Ruzyně*

Adresa: *Staré náměstí č. 3/12, 161 02 Praha 6*
objekt „A“ – návštěvy vedení a správy věznice

Kontaktní telefon: *+420 220 184 111*

E-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-praha-ruzyne>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází na parkovišti před areálem věznice.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) zastávka „Staré náměstí“, ulice Drnovská (175 / 155 m od hlavního vstupu do areálu věznice), MHD: autobus – linky č. 168 (trasa Bílá Hora – Nové Butovice) a 225 (trasa Velká Ohrada – Nádraží Veveřín)*
- b) zastávka „Stochovská“, ulice Stochovská (275 / 235 m od hlavního vstupu do areálu věznice), MHD: autobus – linky č. 108 (trasa Sídliště Na Dědině – Dejvická) a 168 (trasa Bílá Hora – Nové Butovice)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: přístup do objektu je vymezen hlavním vstupem a vjezdem do areálu věznice. Vstup je řešen jako bezbariérový. Nachází se zde zvonek a interkom pro přivolání strážní služby ve výšce 130 cm. V případě potřeby lze jako alternativní bezbariérový přístup využít hlavní vjezd do areálu věznice. Prostor hlavního vstupu a hlavního vjezdu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 100 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není zajištěn.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Objekt je jedním z traktů rozlehlé a členité budovy věznice. Objekt „A“ disponuje 8 podlažími - 1 podzemním (PP) a 7 nadzemními (NP). Místnosti pro návštěvy vedení a správy věznice jsou situovány v 6. NP.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nacházejí výtahy propojující všechna podlaží: ANO – 2 výtahy

1. *osobní výtah o nosnosti 400 kg (5 osob), který propojuje 1.PP – 7.NP podlaží, z toho 1.PP a 7.NP jsou zpřístupněna pouze s čipem*

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO

- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO – optické
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): NE – 92 cm x 115 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ve výšce 85 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO – *bez světelné signalizace a přenosu obrazu*

2. *osobo-nákladní výtah o nosnosti 1000 kg (12 osob), který propojuje 1.PP – 7.NP podlaží, z toho 1.PP a 7.NP jsou zpřístupněna pouze s klíčem*

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO

- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO – optické
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO – 110 cm x 220 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ve výšce 85 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO – *bez světelné signalizace a přenosu obrazu*

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Bezbariérové WC je situováno v objektu „B“, která je přístupná chodbou z objektu „A“.