

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Praha Ruzyně*

Adresa: *Staré náměstí č. 3/12, 161 02 Praha 6*

objekt „B“ – návštěvy vězňů

Kontaktní telefon: *+420 220 184 111*

E-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-praha-ruzyne>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází na parkovišti před areálem věznice.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) zastávka „Staré náměstí“, ulice Drnovská (175 / 155 m od hlavního vstupu do areálu věznice), MHD: autobus – linky č. 168 (trasa Bílá Hora – Nové Butovice) a 225 (trasa Velká Ohrada – Nádraží Veveřín)*
- b) zastávka „Stochovská“, ulice Stochovská (275 / 235 m od hlavního vstupu do areálu věznice), MHD: autobus – linky č. 108 (trasa Sídliště Na Dědině – Dejvická) a 168 (trasa Bílá Hora – Nové Butovice)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO
šířka schodiště 114 cm, počet schodů 8, výška stupně 16 cm, nášlap 34 cm, jednostranné zábradlí.
- rampa: ANO
jedná se o přístupový chodník o šířce 148 cm a délce 22 m se sklonem 26,2 %.
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: přístup do objektu je vymezen hlavní vstupem a vjezdem do areálu věznice. Vstup je řešen jako bezbariérový. Nachází se zde zvonek a interkom pro přivolání strážní služby ve výšce 130 cm. V případě potřeby lze jako alternativní bezbariérový přístup využít hlavní vjezd do areálu věznice.
Prostor hlavního vstupu a hlavního vjezdu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 80 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Objekt je jedním z traktů rozlehlé a členité budovy věznice. Objekt „B“ disponuje 5 nadzemními podlažími (NP). Místnosti pro návštěvy vězňů jsou situovány v 1.NP.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

Výtahy jsou situovány ve vedlejších traktech budovy (objekt „A“ a „C“), s nimiž je objekt „B“ propojen chodbami.

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrůvkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Bezbariérové WC je situováno v 1. NP objektu.

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE – *klíč je k dispozici na vyžádání u strážného*
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby NE

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: NE – 156 cm x 343 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO – šířka 90 cm

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 49 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO – 2x
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE

- přebalovací pult: ANO – *umístěn v dětském koutku na návštěvní místnosti.*