

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Teplice*

Adresa: *Daliborova stezka 2233, Teplice 415 01*

objekt vazební věznice

Kontaktní telefon: *+420 417 593 111*

E-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-teplice>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

2 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí v prostoru křížení ulic Daliborova stezka a U Soudu (60 m od hlavního vstupu do objektu)

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) zastávka „Okresní soud“, ulice Duchcovská (540 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: trolejbus – linky č. 102, 104, 105, 106 a 107;*
- b) zastávka „Zámecká zahrada“, ulice alejní (400 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: trolejbus – linky č. 101, 102, 105, 107 a 108 / hromadná veřejná doprava: autobus – linky č. 502 (trasa Kostomlaty – Teplice), 503 (Bílina – Teplice), 504 (Louny – Teplice), 582485 a 582486 (Osek – Krupka), 582488 (Duchcov – Severní Terasa) , 582491 (Duchcov – Dubí), 582492 (Dubí – Košťany) a 582803 (Osek – Teplice).*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

- a) od zastávky „Okresní soud“ je na trase 1 bezbariérový přechod pro chodce.*
- b) od zastávky „Zámecká zahrada“ jsou na trase 2 bezbariérové přechody pro chodce.*

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO
Vyrovňovací stupeň šířky 150 cm a výšky 5 cm.
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO – ve výšce 100 cm, označen piktogramem
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO – ve výšce 100 cm
- jiné: kamera s výstupem na strážní stanoviště č. 1

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 90 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je):*

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není zajištěn.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Jedná se o budovu o 5 podlažích - 1 podzemní (PP) a 4 nadzemní (NP). Návštěvní místnosti se nacházejí v 1. NP objektu, a sice v m. č. 1.57 (bezkontaktní s přepážkou) a v m. č. 1.49 (kontaktní bez přepážky).

V budově se nachází schodiště: ANO

Pro překonání 5 schodišťových stupňů lze použít nájezdy.

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO – 250 cm x 290 cm
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO – ve výšce 90 cm
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO – 160 cm x 190 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ve výšce 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: NE
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: NE
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE (*pokud ano, uveďte, zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovňovací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO

Mezi původní budovou (administrativní část) a novou přístavbou objektu (oddíly a celové části) jsou vždy 3 schodišťové stupně, na které je osazena dřevěná mobilní nájezdová rampa. Na svislé stěně u schodů je kotveno madlo.

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Bezbariérové WC je umístěno v 1. NP v místnosti č. 1.76

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO – z chodby

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: ANO – 143 cm x 270 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (šířka dveří 90 cm)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 40 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO – 62 cm x 52 cm
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE